Jul-24								Effluent							
Day	Rain	Flow	Drip meter	Reuse meter	Combine Effluent	Cl2 res	NTU	Solids	TVSS	BOD	TSS	E-coli	Ph	DO	Temp
1	0	279	213	215.4	428.4	7.53	0.57			1		1			
2	0	309	118	86.5	204.5	8.78	0.56	5300	4300	2	2	1	7.7	7.2	28.5
3	0	316	114	211.7	325.7	4.93	0.92								
4	0	301	107	87	194	4.9	0.96								
5	0	271	131	147.5	278.5	4.87	1.02								
6	0	279	104	135.2	239.2	6.08	1.46								
7	0.25	290	72	162.3	234.3	6.31	1.68								
8	0	277	130	24.5	154.5	1.36	2.3			2		1			
9	0	297	96	221.4	317.4	2.55	1.97	5300	4270	2	1	1			
10	0.32	326	83	0	83	5.53	1.72								
11	0	294	61	113.8	174.8	7.57	1.76								
12	0	319	75	272.9	347.9	7.76	1.34								
13	0	304	112	162.5	274.5	8.59	1.38								
14	0	286	127	81.4	208.4	8.48	1.42								
15	0	277	130	121.5	251.5	6.6	1.83			2		1			
16	0	297	114	155	269	7.35	1.73	5170	4100	1	1				
17	0	309	72	6.7	78.7	4.68	1.86								
18	0	301	121	254.1	375.1	4.39	1.74								
19	0.97	334	131	159.5	290.5	5.36	1.97								
20	0.51	283	111	0	111	4.91	1.36								
21	0	291	103	223.7	326.7	5.89	1.63								
22	0	306	112	143.5	255.5	6.7	1.23			1		1			
23	0.38	305	106	121.3	227.3	7.49	1.37	5660	4400	2	1	1			
24	0.16	294	107	109.7	216.7	6.78	1.29								
25	0	348	122	116.4	238.4	8.61	2.66								
26	0	228	118	175.2	293.2	8.64	1.42								
27	0	313	127	58.2	185.2	8.63	1.48								
28	0.05	290	113	175.4	288.4	7.06	1.29								
29	0.13	283	93	155.3	248.3	8.68	1.43			2		1			
30	0	303	115	10.9	125.9	8.69	1.34	5920	4600	1	1	1			
31	0	304	115	181.3	296.3	7.37	1.31								
	TOTAL	9214	3453	4089.8	7542.8										
	AVG	297	111	132	243	6.55	1.48	5470		1.600	1.200	1.000	7.700	7.200	28.500
	MIN	228	61	0	78.7	1.36	0.56	5170		1.000	1.000	1.000	7.700	7.200	28.500
	MAX	348	213	272.9	428.4	8.78	2.66	5920		2.000	2.000	1.000	7.700	7.200	28.500