Mar-24								Effluent							
Day	Rain	Flow	Drip meter	Reuse meter	Combine Effluent	Chlorine	NTU	Solids	TVSS	BOD	TSS	E-coli	Ph	DO	Temp
1	0	258	132	124.2	256.2	6.73	1.72								
2	0	294	116	146.5	262.5	8.52	1.86								
3	0	286	109	0	109	8.52	1.72								
4	0	290	124	205.2	329.2	6.82	1.95			2		1			
5	0	296	114	155.3	269.3	6.42	1.75	5420	4700	2	1	27.9	7.7	7	22.5
6	0	266	65	154.9	219.9	5.02	1.98								
7	0	287	121	122.8	243.8	5.6	1.26								
8	0	268	107	110.7	217.7	5.96	1.69								
9	0.3	309	109	144	253	5.26	1.27								
10	0	252	60	168.9	228.9	4.99	1.06								
11	0	248	81	29.2	110.2	6.42	1.13			2		1			
12	0	261	107	199.2	306.2	1.28	1.29	5170	4470	2	7	2419.6			
13	0	266	108	134.2	242.2	1.62	1.3								
14	0	269	108	16.1	124.1	8.33	1.41								
15	0.13	268	105	194.4	299.4	7.9	2.29								
16	0.15	278	0	170.8	170.8	4.42	1.89								
17	0.82	280	0	199.1	199.1	6.19	2.17								
18	0.7	265	88	173.3	261.3	7.23	2.13			3		1			
19	0	280	109	90.8	199.8	4.05	1.45	5800	5030	4	4	1			
20	0	282	100	106.2	206.2	3.37	1.58								
21	0.02	323	109	139.4	248.4	5.74	1.53								
22	0.46	307	113	242.6	355.6	6.91	1.86								
23	0.01	275	97	132.6	229.6	3.75	2.04								
24	0	289	119	7.3	126.3	3.72	1.77								
25	0.23	296	108	252.1	360.1	2.8	2.33			3		3			
26	0	281	104	48.1	152.1	3.49	1.97	6070	5170	4	2	2			
27	0	305	103	235.6	338.6	4.19	1.46								
28	0.29	323	101	163.1	264.1	4.7	1.22								
29	0	278	99	176.2	275.2	4.09	1.11								
30	0	309	86	0	86	3.9	1.24								
31	0	298	102	241.9	343.9	5.01	0.87								
	TOTAL	8787	3004	4284.7	7288.7										
	AVG	283	97	138	235	5.26	1.62	5615		2.750	3.500	5.023	7.700	7.000	22.500
	MIN	248	0	0	86	1.28	0.87	5170		2.000	1.000	1.000	7.700	7.000	22.500
	MAX	323	132	252.1	360.1	8.52	2.33	6070		4.000	7.000	2419.600	7.700	7.000	22.500